

«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Кабанова-Власьевская дом № 97, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с/по 80 кв.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



[Signature]



Представители «ПОДРЯДЧИКА»

[Signature]
[Signature]

«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Кабанова-Власьевская дом № 97, корп. 1

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК ЖС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: сл. № 119.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.


По вышеуказанному адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Вудков А.В.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»



Томашев А.А.
Мавлынов Н.И.

«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Бианки дом № 12, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ДС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с/но 99.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»

Руднев Н.С.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»

Ломанов А.И. / Грачев
Мовильнов А.И. / ДЖ

«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Бианки дом № 14, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с/но 153.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024 г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»


Дубинин В.В.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»


Лавленов А.И.
Лавленов А.И.

« 20 » 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Бианки дом № 16, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с/но 125.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024 г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



[Handwritten signature]

Представители «ПОДРЯДЧИКА»



[Handwritten signatures: Ломанов А.А. and Лебедев В.В.]

« 20 » 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Кабанова - Вьюсьевская дом № 101, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: сл по 153.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024 г.

За исключением квартир
№№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанному адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Представители «ПОДРЯДЧИКА»



« 20 » 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Луговая дом № 2, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК ЛС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с/п № 497.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: 369

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: кв. № 369 обратная тяга в в/к кухни.

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»


Иванов И.В.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»


Томанов А.А.
Мавленов А.И.

«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Кабанова-Власьевская дом № 82, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: 107 по 282.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Зубов А.В.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»



Юлианов А.А. / Юлианов А.А.
Лавицкий Н.И. / Лавицкий Н.И.

20 » 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Озерная дом № 14, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: сл no 112.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Представители «ПОДРЯДЧИКА»



«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Озёрная дом № 14, корп. 1

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с 1 по 112.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанному адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



[Handwritten signature]

Представители «ПОДРЯДЧИКА»



[Handwritten signatures: Юманов А.А., Моисеев К.В.]

«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Озерная дом № 14, корп. 2

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «НС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с/по 102.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№:

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине:

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Представители «ПОДРЯДЧИКА»



« 20 » 01 20 24 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Озёрная дом № 14, корп. 3

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК ЛС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с/по 112.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№:

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине:

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется

Представители «ЗАКАЗЧИКА»


[Signature]

Представители «ПОДРЯДЧИКА»


[Signatures]

20 » 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Рязань дом № 35, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «ЖК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с 1 по 102.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Представители «ПОДРЯДЧИКА»



20 01 24
« » 20 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Резная дом № 35, корп. 1

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с 1 по 100.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№:

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине:

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется

Представители «ЗАКАЗЧИКА»


Мухомов В.В.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»


Юлианов А.А. / Юлианов А.А.
Мавринов В.И. / Мавринов В.И.

«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Речной дом № 35, корп. 2

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «ЖК «ЖС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с 1 по 102.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»

Будильников А.В.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»

Соловьев А.А. / Соловьев
Мавленов А.Н. / ММ

« 20 » 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Ломоносова дом № 45, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с/п № 162.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



[Signature]

Представители «ПОДРЯДЧИКА»



Зоманов А.А. Зоманов А.К.

«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Ломоносова дом № 49, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК ДС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с 1 по 101.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

квн 73 нет тяги в вк 4г

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Представители «ПОДРЯДЧИКА»



20 01 24
«___» ___ 20__ г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: п.ф. Белорусский дом № 1, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК ЖС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с/по 24.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представитель «ЗАКАЗЧИКА»



Представитель «ПОДРЯДЧИКА»



« 20 » 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: пер. Речной дом № 2, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК ЖСЧ» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: сл по 32.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

кв. № 14 нет тяги в вк ванной

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Видиш В.А.Б.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»



Томасов А.А. Томасов А.А.

« 20 » 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Тисковская дом № 58, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с 1 по 310.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанному адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Представители «ПОДРЯДЧИКА»



« 20 » 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Тисковская дом № 70, корп. 1

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ТС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с 1 по 119.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024 г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Дубинин А.В.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»



Томашов А.А. / Мавленов И.И.

«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Тисковская дом № 72, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «СК "ТС"» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с 1 по 227.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: 50, 58

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине:

кв. № 50, 58 обратная тяга в в/к кухни

кв. № 188 обратная тяга в в/к ванной

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Иванов И.И.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»



Томасов А.А. Томас
Мавленов И.И.

20 01 24
«___» _____ 20__ г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Худьинская дом № 17, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ПС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с 1 по 161.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанному адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»

Воронин В.В.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»

Юманов А.В. / Юманов М.И. / Мавринов А.И.

« 20 » 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Маловишерская дом № 5, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации _____ и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах.

№№: с 1 по 96.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир
№№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Представители «ПОДРЯДЧИКА»

Томанов А.А. / Томанов
Мавинов А.И. / Мавинов

«20» 01 2024 г.

АКТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИСТКИ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ

Адрес объекта: ул. Л. Чошкова дом № 3, корп. _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители жилищно-эксплуатационной организации ООО «УК «ДС» и представители службы вентиляции ООО «Стройлайн-М» провели осмотр технического состояния системы вентиляции дома (дымоходов и вентканалов): проверку отсутствия засорений и прочистку дымоходов и вентканалов, исправность оголовков и ЖСТ, наличие тяги в газифицированных помещениях по вышеуказанному адресу в квартирах

№№: с 1 по 50.

Все дымоходы и вентканалы в вышеперечисленных квартирах пригодны для их дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 20.05.2024г.

За исключением квартир №№: _____

где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине: _____

кв. 3 нет тяги в вк ванной

Недопущенные к дальнейшей эксплуатации газовые приборы подлежат отключению соответствующей газовой службой на основании данного акта.

По вышеуказанном адресу требуется _____

Представители «ЗАКАЗЧИКА»



Дубинкина И.В.

Представители «ПОДРЯДЧИКА»



Соломонов А.В. / Дина /
Лавринов А.И. / ДУ /